

予 防 概 要

予防行政で一番重要な要素は、災害を未然に防ぎ、また災害が発生した場合被害を最小限に食い止めることであり、そのためには、

1. 消防用設備等の完全設置
1. 消防用設備等の維持管理の徹底
1. 防火管理の徹底

が重要であります。

管内には、現在817件の防火対象物があり、各防火対象物の関係者には、自主防火管理の原則である「自分のところは自分で守る」という認識が定着しつつあります。

また、一般家庭における住宅防火対策の推進を図り、建物火災の大半を占める住宅火災の減少に力を入れております。

今後とも立入検査、訓練指導等を通じ、防火に関する各種規制事項のハード面と、防火管理等ソフト面をさらに充実させ、地域住民の安全を図ることが最重要課題であります。

火災予防条例に基づく各種届出等調べ

(H28. 1. 1～H28.12.31)

種 別 \ 月 別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
防火対象物使用開始届出書 43条		2	5	3	2		2			1		1	16
変電、発電、蓄電池 設備設置届出書 44条—9, 10, 11	1	3	1						1		1		7
火災とまぎらわしい煙等届出書 45条—1	99	132	92	27	62	33	76	72	67	41	76	77	854
煙火打上げ、仕掛け 届出書 45条—2							2						2
催物開催届出書 45条—3				1			1			1			3
道路工事届出書 45条—5	3	9		1	2	1	7	6	3	4	3	2	41
露店開設届書 45条—6				4			4	2		4			14
少量危険物等貯蔵 取扱い届出書 46条				1			1	3	1	1	1	1	9

防火対象物数

(H29. 4. 1 現在)

消防法施行令 別表第1区分			防火対象物	消防法 第8条 該当対象物	消防法施行令 別表第1区分		防火対象物	消防法 第8条 該当対象物
1	イ	劇場 他	3	3	7	小・中・高等学校	23	21
	ロ	集会場 他	8	8	8	図書館 他	5	3
2	イ	キャバレー 他	0	0	9	イ 蒸気浴場	1	0
	ロ	遊技場 他	5	5		ロ 公衆浴場	3	2
	ハ	風俗営業等	0	0	10	発着場 他	5	0
	ニ	カラオケボックス	2	2				
3	イ	料理店 他	0	0	11	神社・寺院	29	24
	ロ	飲食店 他	27	20	12	イ 工場・作業場 他	76	3
4	店舗 他	66	46	ロ 映画スタジオ等		1	0	
5	イ	民宿・旅館 他	60	54	13	イ 車庫・駐車場 他	9	0
	ロ	共同住宅・アパート	123	7		ロ 格納庫	1	0
6	イ	病院、診療所 他	23	9	14	倉庫	53	0
	ロ	老人短期入所施設等	8	8	15	事務所 他	131	44
	ハ	老人デイサービスセンター ・保育所等	22	13	16	イ 特定複合用途	97	51
						ロ 非特定複合用途	25	8
ニ	幼稚園 他	10	7	17	文化財	1	0	
					合 計		817	338

※ 消防法第8条とは、防火管理者が必要な対象物である。

例 特定防火対象物（旅館、病院、店舗等）では、収容人数30人以上、その他の対象物は50人以上。

防火管理者選任届、消防計画届出状況

(H29. 4. 1 現在)

該当対象物 甲種 272件	防火管理者	届出済 254件	93%	未届け 18件	7%
	消防計画	届出済 202件	74%	未届け 70件	26%
乙種 66件	防火管理者	届出済 54件	82%	未届け 12件	18%
	消防計画	届出済 36件	55%	未届け 30件	45%

消防用設備等設置状況

消防用設備等	設置対象物数	設置数	32条等	17条の2の5等	違反
屋内消火栓設備	66件	55件 (83.3%)	11件 (16.7%)		
スプリンクラー設備	14件	14件 (100%)			
自動火災報知設備	348件	318件 (91.3%)	27件 (7.8%)	1件 (0.3%)	2件 (0.6%)
漏電火災警報器	25件	25件 (100%)			
非常警報設備	176件	167件 (94.9%)	7件 (4%)		2件 (1.1%)
避難器具	75件	75件 (100%)			
誘導灯	380件	375件 (98.7%)	4件 (1%)		1 (0.3%)

注 1 32条等とは、消防法施行令第32条により消防用設備の設置を免除したもの及び17条の2の5による既存防火対象物に対して消防用設備の設置義務がないものをいう。

消防用設備等の点検報告状況 (H28.12.31 現在)

点検対象物	761件	報告済198件	26%	未報告563件	74%
うち、1,000㎡以上	153件	報告済87件	56%	未報告66件	43%