

仕 様 書

1. 番 号 7壺い第56号
2. 物 品 名 武生水保育所 保育室壁掛型ルームエアコン
3. 数 量 5台
4. 規 格 ・ 性 能 (1) 空冷ヒートポンプエアコン 壁掛型であること。
(2) 冷房能力7.1kw
(3) 暖房能力8.5kw
(4) 室外機耐重塩害仕様
(5) ワイヤレスリモコン
5. 例 示 品

物品名	壁掛型ルームエアコン
型式	ダイキン工業 S713ATCV-W (E2)
6. 同 等 品 例示品以外のもので入札に参加したい場合は、令和7年4月21日（月）17：00までに下記担当課まで、上記仕様と比較できる資料を提出し、承認を受けること。
7. 見 積 条 件 見積額には、搬入、据付、配線、配管・排水及び調整等にかかる費用等を含むこと。
8. 納 入 時 提 出 書 類 本体、付属品のメーカー保証書及び取扱説明書並びに設置機器類のカタログ 各1部（宛先は「壺崎市」とすること。）
9. 納 入 期 限 令和7年6月30日
10. 納 入 場 所 壺崎市郷ノ浦町郷ノ浦（武生水保育所）
※設置位置については別紙設置位置図面のとおりに
11. 保 証 期 間 納入検査合格日から1年間とする。製作上の不備に起因する故障又は、自然故障による生じた故障が発生した場合は、受注者は直ちに無償による修理又は不良部品等の交換を行うものとする。
ただし、使用者側の不注意による場合は除く。
12. そ の 他 設置に際し、建物、園児、職員、来客者等に損害を与えないように万全を期すこと。万が一損害を与えた場合は、適切に対応すること。
作業日程については、保育所運営に支障をきたさないよう協議の上、調整すること。
本仕様書に明記されていない事項及び疑義がある場合は、別途協議するものとする。

7巻い第56号 武生水保育所 保育室壁掛型ルームエアコン 設置位置図面

