

壱岐こどもセンター壁掛型ルームエアコン 仕様書

1. 納入場所及び数量

納入場所	物品名	数量	備考
壱岐こどもセンター	壱岐こどもセンター 壁掛型ルームエアコン	2 基	据付、配管、調整、等含む。

2. 納入期限 令和 7 年 6 月 3 0 日

3. 性能・機能等に関する要件

機器は以下の要件を満たすこと。

壁掛型ルームエアコン 単相 200V 定格冷房標準能力 7.1 kW以上

定格暖房標準能力 8.0 kW以上

耐重塩害仕様

※当該仕様書作成で参考としたエアコン

ダイキン工業株式会社 型式 S805ATAP-W

4. 保守期間等

納入検査確認後 1 年間は、通常の使用により発生した場合の無償修理に応じること。

5. 特記事項

- ・納入場所への搬入運搬、据付、配管、排水、調整にかかる費用を見積額に含むこと。
- ・設置場所は壱岐こどもセンターとし、搬入・据付・配線・配管・排水及び調整等を行い、正常に稼働するように万全を期すこと。
- ・機器の搬入、据付、配線、配管、撤去及び調整等については十分注意し、現場実測に即して寸法等を確認後、いきいろ子ども未来課担当職員の指示によること。
- ・設置に伴い必要となる諸手続き等は一切納入者で行い、その費用を負担すること。
- ・設置及び撤去作業時には建物、職員、来客者等に損害を与えないよう万全の処理をとり十分な養生・安全対策を講ずること。
- ・設置及び撤去に伴い、万が一既設建物等に破損を与えた場合は現状復旧すること。
- ・設置及び撤去作業の日時は、業務に支障がでないように施設職員と協議を行い作業すること。
- ・本物品の梱包材は契約業者にて処分すること。
- ・納入スケジュールは、いきいろ子ども未来課担当職員と協議し、その指示に従うこと。
- ・本仕様書に明記されていない事項及び疑義がある場合は、別途協議するものとする。
- ・参考商品以外で見積もる場合は、入札書提出期限の 2 日前までに同等品カタログ及びメーカー・型式を記入した「承認願」（別紙様式による。）をいきいろ子ども未来課担当職員に提出し、承認を得ること。（郵便の場合必着）