

設 計 図 書

(起工)

業 務 番 号 7壺水管第10号

業 務 名 芦辺港ターミナルビル消防設備点検業務

業 務 場 所 壺岐市芦辺町箱崎中山触

長崎県壺岐市

数量総括表

令和7年度 芦辺港ターミナルビル消防設備点検業務

[illegible]

令和7年度 芦辺港ターミナルビル消防設備点検業務

特記仕様書

第1条 適用範囲

本特記仕様書は、「芦辺港ターミナルビル消防設備点検業務」（以下、本業務という。）に適用する。

第2条 通 則

本業務の実施にあたり、受注者は本特記仕様書のほか、業務委託契約書、その他諸法令・諸法規を遵守して、業務の円滑な進捗を図るものとする。

第3条 業務目的

本業務は、消防法第17条3の3の規程により、苓崎市が管理する芦辺港ターミナルビルの消防設備を点検する。

第4条 安全管理

本業務の実施にあたり、受注者は現地調査員の安全管理はもとより、規制を必要とする場合は交通整理員を配置するなど交通状況に即した適切な保安施設を設け、歩行者・一般通行車両（および航行船舶等）に対する安全管理につとめるものとする。

第5条 業務内容

1. 対象設備

【芦辺港ターミナルビル】

○消火器・・・・・・・・消火器8本

○自動火災報知設備・・・受信機1台、煙感知器23個、差動式スポット型感知器31個、定温式スポット型感知器3個、発信機4個、表示灯4個、電鈴6個、電源・配線1式

○誘導灯及び誘導標識・・・誘導標識14枚

2. 業務内容

対象設備の装置・機器の回転数、寸法、温度、異音等を目視、聴診、触診、計測・測定、管理運転等により異常、損傷の有無、管理値との比較、分析を行い、点検結果をとりまとめる。また、上記設備の点検と同時に設備の機能保持のための調整、給油脂なども行う。

第6条 成果品

成果品については下記のとおりとする。

・点検結果報告書（A4版） 2部

7号水管第10号
芦辺港ターミナルビル消防設備点検業務
業務箇所図

