

設 計 図 書

(起工)

業 務 番 号 7壺水管第8号

業 務 名 郷ノ浦港ターミナルビル及び
 自走式駐車場消防設備点検業務

業 務 場 所 壺岐市郷ノ浦町郷ノ浦

長崎県壺岐市

数 量 総 括 表

令和7年度 郷ノ浦港ターミナルビル及び自走式駐車場消防設備点検業務

工種／種別／細別	単位	数量	摘要
ターミナルビル			
機器点検			
消火器具	式	1.000	
自動火災報知設備	式	1.000	
非常放送設備	式	1.000	
誘導灯及び誘導標識	式	1.000	
防火防排煙設備	式	1.000	
総合点検			
消火器具	式	1.000	
自動火災報知設備	式	1.000	
非常放送設備	式	1.000	
誘導灯及び誘導標識	式	1.000	
防火防排煙設備	式	1.000	
自走式駐車場			
機器点検			
消火器具	式	1.000	
移動式粉末消火設備	式	1.000	
自動火災報知設備	式	1.000	
総合点検			
消火器具	式	1.000	

数 量 総 括 表

令和7年度 郷ノ浦港ターミナルビル及び自走式駐車場消防設備点検業務

[illegible]

令和7年度 郷ノ浦港ターミナルビル及び自走式駐車場消防設備点検業務 特記仕様書

第1条 適用範囲

本特記仕様書は、「郷ノ浦港ターミナルビル及び自走式駐車場消防設備点検業務」（以下、本業務という。）に適用する。

第2条 通 則

本業務の実施にあたり、受注者は本特記仕様書のほか、業務委託契約書、その他諸法令・諸法規を遵守して、業務の円滑な進捗を図るものとする。

第3条 業務目的

本業務は、消防法第17条3の3の規程により、壱岐市が管理する郷ノ浦港ターミナルビル及び自走式の消防設備を点検する。

第4条 安全管理

本業務の実施にあたり、受注者は現地調査員の安全管理はもとより、規制を必要とする場合は交通整理員を配置するなど交通状況に即した適切な保安施設を設け、歩行者・一般通行車両（および航行船舶等）に対する安全管理につとめるものとする。

第5条 業務内容

1. 対象設備

【郷ノ浦港ターミナルビル】

- 消火器・・・・・・・・消火器9本
- 自動火災報知設備・・・受信機1台、副受信機1台、煙感知器14個、差動式スポット型感知器27個、定温式スポット型感知器10個、発信機6個、表示灯6個、電鈴7個、電源・配線1式
- 非常放送設備・・・・増幅器1台、スピーカー回線1式、遠隔操作器1台、電源・配線1式
- 誘導灯・・・・・・・・大型誘導灯8台、中型誘導灯5台、電源・配線1式
- 防火・防排煙設備・・・連動操作盤1台、煙感知器3個、防火扉1枚、防火シャッター5台、電源・配線1式、防排煙ダンパー2台

【郷ノ浦港ターミナル自走式駐車場消防設備】

- 消火器・・・・・・・・消火器9本
- 自動火災報知設備・・・受信機1台、差動式スポット型感知器27個、発信機2個、表示灯2個、電鈴2個、電源・配線1式
- 移動式粉末消火設備・・・タンク（ABC粉末）9個、ホース9本、加圧用窒素・二酸化炭素ガス容器9本、クリーニング用二酸化炭素ガス容器9本、格納箱9台、表示灯9個、電源・配線1式

2. 業務内容

対象設備の装置・機器の回転数、寸法、温度、異音等を目視、聴診、触診、計測・測定、管理運転等により異常、損傷の有無、管理値との比較、分析を行い、点検結果をとりまとめる。また、上記設備の点検と同時に設備の機能保持のための調整、給油脂なども行う。

第6条 成果品

成果品については下記のとおりとする。

- ・点検結果報告書（A4版） 2部

7号水管第8号
郷ノ浦港ターミナルビル及び
自走式駐車場消防設備点検業務
業務箇所図

