

第13 その他

問1 外壁で延焼のおそれのある部分にドレンチャー設備を設ける場合、圧力タンクの併設はいかにするべきか。

答 ドレンチャー設備には、圧力タンクを附置するよう指導されたい。★