

危 険 物 の 概 要

管内には、152箇所の危険物施設があり、これらの施設で貯蔵し、取り扱う危険物のすべてが、第4類（第1～第4石油類）である。

危険物災害は、一旦発生すると大規模な災害が予想され、離島である我が管内は、他地域からの応援も期待できない為、今後とも立ち入り検査等により施設設備の安全化対策を強化し、災害の皆無を目標に一層精進するものであります。

危険物施設数

(R8.4.1 現在)

施設の区分 町別	合 計	給 油 取 扱 所	一 般 取 扱 所	移 送 取 扱 所	屋 内 貯 蔵 所	屋 外 貯 蔵 所	貯 屋 外 蔵 タンク 所	貯 地 下 蔵 タンク 所	貯 移 動 タンク 所	貯 屋 内 蔵 タンク 所
合 計	152	40	13	2	7	4	42	15	24	5
郷ノ浦町	61	17	2		2	2	12	11	15	
勝本町	21	6	2		2	1	7	1		2
芦辺町	61	13	9	2	3	1	20	2	9	2
石田町	9	4					3	1		1

数量別危険物施設数

(R8.4.1 現在)

施設の区分 処理別	合計	5倍 以下	5倍 を超え 10倍 以下	10倍 を超え 50倍 以下	50倍 を超え 100倍 以下	100倍 を超え 150倍 以下	150倍 を超え 200倍 以下	200 倍を こえる
合 計	152	59	28	16	19	11	5	14
給油取扱所	40	8	9	2	9	6	4	2
一般取扱所	13	5	5	1	1			1
移送取扱所	2							2
屋内貯蔵所	7	5	2					
屋外貯蔵所	4	2	2					
屋外タンク貯蔵所	42	6	4	12	5	5	1	9
地下タンク貯蔵所	15	13	2					
移動タンク貯蔵所	24	17	2	1	4			
屋内タンク貯蔵所	5	3	2					

危険物規制事務処理状況

(R7.4.1～R8.3.31)

製造所等の区分 処理別	設置 許可	変更 許可	完成検査		完成検査 前検査	仮使用	廃止	譲渡 (市外へ)
			設置	変更				
合 計	0	13	1	13	3	6	4	1
屋内貯蔵所							1	
屋外タンク貯蔵所		5	1	5	3	2	1	
屋内タンク貯蔵所								
地下タンク貯蔵所								
移動タンク貯蔵所		3		3			2	1
屋外貯蔵所								
給油取扱所		3		3		2		
移送取扱所		1		1		1		
一般取扱所		1		1		1		

貯蔵・取扱最大数量

(R8.4.1) (単位：kl)

製造所等の区分	合 計	第一石油類	第二石油類	第三石油類	第四石油類
合 計	13,507	1,318	2,108	9,829	252
給油取扱所	1,125	457	449	197	22
一般取扱所	686	100	141	333	112
移送取扱所	1,500			1,500	
屋内貯蔵所	41	1	11	8	21
屋外貯蔵所	42		20	5	17
屋外タンク貯蔵所	9,862	694	1,405	7,683	80
地下タンク貯蔵所	93		21	72	
移動タンク貯蔵所	133	66	42	25	
屋内タンク貯蔵所	25		19	6	

危険物施設への立入検査実施状況

(R7.4.1～R8.3.31)

施設区分	施設数	立入検査 実施状況	
		検査 施設数	検査 延回数
屋 内 貯 蔵 所	7	7	7
屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所	42	29	29
屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所	5	4	4
地 下 タ ン ク 貯 蔵 所	15	8	8
移 動 タ ン ク 貯 蔵 所	24	17	17
屋 外 貯 蔵 所	4	3	3
給 油 取 扱 所	40	23	23
移 送 取 扱 所	2	2	2
一 般 取 扱 所	13		
合 計	152	93	93

オイルフェンス保有状況

(R8.4.1現在)

所 有 者	住 所	T E L	長さ (m)
壱岐油槽株式会社 郷ノ浦油槽所	郷ノ浦町渡良南触字井良坂1130番地	0920(47)0518	320
壱岐振興局	郷ノ浦町本村触570番地	0920(47)1111	400
郷ノ浦町漁業協同組合	郷ノ浦町郷ノ浦405番地6	0920(47)2718	400
勝本町漁業協同組合	勝本町勝本浦345番地	0920(42)1180	440
九州電力送配電株式会社 芦辺発電所	芦辺町芦辺浦字滝の上596番地3	—	300
九州電力送配電株式会社 新壱岐発電所	芦辺町諸吉南触字青島1717番地1	—	350
箱崎漁業協同組合	芦辺町瀬戸浦171番地	0920(45)2350	60
株式会社 なかはら	芦辺町箱崎中山触828番地1	0920(45)2300	300
合 計			2,570

R9年度年報時 新壱岐 350→300mに変更を！ 芦辺発電所変更なし