

設 計 図 書

(起工)

工事(業務)番 号 7 壱教第131号

工事(業務) 名 小学校消防用設備等保守点検業務
(勝本町・芦辺町)

工事(履行)場 所 壱岐市内(勝本町・芦辺町)

長崎県壱岐市

消防用設備等保守点検業務仕様書

1 業務名称 小学校消防用設備等保守点検業務（勝本町・芦辺町）

2 履行場所 壱岐市内（勝本町・芦辺町）

3 履行期間 令和8年3月31日まで

4 業務内容

消防法に基づく機器点検を2回、総合点検を1回実施すること。なお、実施後は点検実施者の責任を明示する点検済票（ラベル）を貼付けること。また、点検結果報告書及び業務報告書（点検状況写真等）を発注者（必要に応じ壱岐市消防本部）へ提出すること。

5 その他

（1）保守点検については、消防法に基づく有資格者を選任し、従事させること。また、保守及び機能の維持を目的に行うため、突発的な事故に即時対応できる体制であること。

（2）即時対応が必要な部品交換や修理等を要するときは、直ちに発注者へ報告し、指示を得ること。その他の要修繕箇所については、状況の分かる写真、修繕箇所を示す図面、修繕提案の見積書等を提出すること。ただし、市外業者による現地調査が必要な場合等、別途経費が発生するような特殊装置等の見積りについては、事前に発注者と協議すること。

（3）点検等の実施にあたっては、事前に学校、幼稚園と日程調整し了解を得ること。

（4）消防用設備等の保守点検については、児童、生徒、園児等の生命に直接影響することから、確実な業務遂行を行うこと。

（5）点検状況写真は施設ごとに整理し、機器の取り外しを行う感度試験等についても、実施中の写真を添付すること。

（6）その他の事項については、両者協議のうえ決定するものとする。

消防用設備等一覧

No	施設名	所在地	床面積 (校舎) (園舎)	床面積 (屋体)	構造・階数	消火器具 製造年×本数								屋内消 火栓・ パツ ケー ジ型消 火設 備	漏電火 災警報 器	非常警 報設備 (放送 設備)	自家発 電・非 常電 源・蓄 電池設 備	防火防 排煙設 備
						2 0 1 3	2 0 1 7	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 3	2 0 2 4	計					
01	鯨伏小学校	勝本町立石南触1137-2	1,860	648	RC・2階	9			1	1			11					●
02	勝本小学校	勝本町坂本触262	2,588	677	RC・3階	12			1	2			15	1号 6基			●	
03	霞翠小学校	勝本町西戸触550	2,768	731	RC・2階	18			2	2			22	10台				●
04	箱崎小学校	芦辺町箱崎釘ノ尾触652-1	1,844	793	RC・2階	12		1	5	2		1	21					●
05	瀬戸小学校	芦辺町箱崎大左右触315	1,677	792	RC・2階			1	2	2	12	1	18	10台				
06	那賀小学校	芦辺町中野郷西触174	1,897	674	RC・2階	11		1	2	2		1	17					
07	田河小学校	芦辺町諸吉二亦触1659	1,779	792	RC・2階	14		1	2	2		1	20					
08	八幡小学校	芦辺町諸吉南触1565	1,681	791	RC・2階	14		1	2	2		1	20	8台			●	●
09	芦辺小学校	芦辺町芦辺浦546	2,320	749	RC・2階		9	2					11	1号 6基			●	●

消防用設備等一覧（自動火災報知設備・誘導灯・避難器具）

No	施設名	自動火災報知設備 (メーカー)	受信機	感知器						地区音響装置	発信機	誘導灯・誘導標識								避難器具
				差動式		定温式	光電式分離型	煙式				校舎				体育館				
				分布型	スポット型	スポット型		スポット型				A/BH	BL	C		A/BH	BL	C		
				空気管式				イオン式	光電式				20W	10W			20W	10W		
								非蓄積	非蓄積			大型	中型	小型	標識	大型	中型	小型	標識	
01	鯨伏小学校	ニッタン	P-1	5	32	7		1	2	7	6						2	6		
02	勝本小学校	ニッタン	P-1	4	60	8		2	2	9	8				18		4			
03	霞翠小学校	能美防災	P-1	4	42	9			3	11	10				31			3		
04	箱崎小学校	ニッタン	P-1	4	48	11		3		10	9				9		9	2		
05	瀬戸小学校	ニッタン	P-1	4	56	7		1	6	8	8				11		6	1	3	
06	那賀小学校	ニッタン	P-1	4	33	6			5	9	8				22		2			
07	田河小学校	能美防災	P-1	5	41	20			3	9	9				13		12			
08	八幡小学校	ニッタン	P-1	6	43	9			3	10	9				16		9			
09	芦辺小学校	校舎:松下電工 屋体:能美防災	P-1		62	2	3		16	8	8				17				5	