

# 設 計 図 書

(起工)

工事（業務）番 号 8壱教第130号

工事（業務） 名 小学校消防用設備等保守点検業務  
(郷ノ浦町・石田町)

工事（履行）場 所 壱岐市内（郷ノ浦町・石田町）

長崎県壱岐市

## 消防用設備等保守点検業務仕様書

- 1 業務名称 小学校消防用設備等保守点検業務（郷ノ浦町・石田町）
- 2 履行場所 壱岐市内（郷ノ浦町・石田町）
- 3 履行期間 令和9年3月31日まで
- 4 業務内容  
消防法に基づく機器点検を2回、総合点検を1回実施すること。なお、実施後は点検実施者の責任を明示する点検済票（ラベル）を貼付けること。また、点検結果報告書及び業務報告書（点検状況写真等）を発注者（必要に応じ壱岐市消防本部）へ提出すること。
- 5 その他
  - （1）保守点検については、消防法に基づく有資格者を選任し、従事させること。また、保守及び機能の維持を目的に行うため、突発的な事故に即時対応できる体制であること。
  - （2）即時対応が必要な部品交換や修理等を要するときは、直ちに発注者へ報告し、指示を得ること。その他の要修繕箇所については、状況の分かる写真、修繕箇所を示す図面、修繕提案の見積書等を提出すること。ただし、市外業者による現地調査が必要な場合等、別途経費が発生するような特殊装置等の見積りについては、事前に発注者と協議すること。
  - （3）点検等の実施にあたっては、事前に学校、幼稚園と日程調整し了解を得ること。
  - （4）消防用設備等の保守点検については、児童、生徒、園児等の生命に直接影響することから、確実な業務遂行を行うこと。
  - （5）点検状況写真は施設ごとに整理し、機器の取り外しを行う感度試験等についても、実施中の写真を添付すること。
  - （6）その他の事項については、両者協議のうえ決定するものとする。

消防用設備等一覧

No	施設名	所在地	床面積 (校舎) (園舎)	床面積 (屋体)	構造・階数	消火器具 製造年×本数							屋内消 火栓・ パツ ケージ 型消火 設備	漏電火 災警報 器	非常警 報設備 (放送 設備)	自家発 電・非 常電 源・蓄 電池設 備	防火防 排煙設 備	
						2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5						計
01	盈科小学校 (虹の原特別支援学校)	郷ノ浦町本村触589	3,755	903	RC・4階		5	4	2	9		1	21	1号 13基		●	●	●
02	渡良小学校	郷ノ浦町渡良南触365	1,883	697	RC鉄骨・2階		1	1	2	6		1	11					●
03	三島小学校	郷ノ浦町大島815	763	528	RC鉄骨・2階	1	1	1	2	4	2		11					
04	柳田小学校	郷ノ浦町柳田触885	2,009	612	RC鉄骨・2階		1	1	1	7		1	11					
05	沼津小学校	郷ノ浦町小牧東触184	2,204	595	RC鉄骨・3階		1	1	4	17		1	24	1号 7基			●	●
06	志原小学校	郷ノ浦町大原触115	2,088	612	RC鉄骨木・3階		1	2	3	6		1	13					●
07	初山小学校	郷ノ浦町初山西触807-1	2,100	528	RC鉄骨・2階		1	1	3	10		1	16					●
08	石田小学校	石田町石田西触1238	2,938	1,284	RC・3階		2	4	4	12	1		23	1号 9基			●	●
09	筒城小学校	石田町筒城西触191	1,548	606	RC・3階		2	3	3	8			16					●

消防用設備等一覧（自動火災報知設備・誘導灯・避難器具）

No	施設名	自動火災報知設備 (メーカー)	受信機	感知器						地区音響装置	発信機	誘導灯・誘導標識								避難器具
				差動式		定温式	光電式 分離型	煙式				校舎				体育館				
				分布型	スポット型	スポット型		スポット型				A/BH	BL	C		A/BH	BL	C		
				空気管式				イオン式	光電式				20W	10W			20W	10W		
			非蓄積	非蓄積		大型	中型	小型	標識	大型	中型	小型	標識							
01	盈科小学校 (虹の原特別支援学校)	松下電工	P-1		48	5			31	14	13		4		45		2	3	3	緩降機
02	渡良小学校	能美防災	P-1	4	50	8			2	8	7				20			2		
03	三島小学校	ホーチキ	P-1	4	29	7			2	7	3				17		4		1	
04	柳田小学校	ニッタン	P-1		28	7			11	9	6				12		6	2		
05	沼津小学校	能美防災	P-1	5	36	11			3	10	9				19		4	3		緩降機
06	志原小学校	松下電工	P-1		30	2		1	15	9	8				20		3	5		緩降機
07	初山小学校	ニッタン	P-1	2	41	5			3	8	7				22		3			緩降機
08	石田小学校	校舎:能美防災 屋体:ホーチキ	P-1	5	56	6			4	11	9				31	1	5	6	5	救助袋 斜降式
09	筒城小学校	松下電工	P-1	4	31	3			1	9	7				20		4			緩降機