

# 設 計 図 書

(起工)

工事（業務）番 号 8壱教第133号

工事（業務）名 幼稚園消防用設備等保守点検業務

工事（履行）場 所 壱岐市内

長崎県壱岐市

## 消防用設備等保守点検業務仕様書

1 業務名称 幼稚園消防用設備等保守点検業務

2 業務場所 壱岐市内

3 履行期間 令和9年3月31日まで

4 業務内容

消防法に基づく機器点検を2回、総合点検を1回実施すること。なお、実施後は点検実施者の責任を明示する点検済票（ラベル）を貼付けること。また、点検結果報告書及び業務報告書（点検状況写真等）を発注者（必要に応じ壱岐市消防本部）へ提出すること。

5 その他

（1）保守点検については、消防法に基づく有資格者を選任し、従事させること。また、保守及び機能の維持を目的に行うため、突発的な事故に即時対応できる体制であること。

（2）即時対応が必要な部品交換や修理等を要するときは、直ちに発注者へ報告し、指示を得ること。その他の要修繕箇所については、状況の分かる写真、修繕箇所を示す図面、修繕提案の見積書等を提出すること。ただし、市外業者による現地調査が必要な場合等、別途経費が発生するような特殊装置等の見積りについては、事前に発注者と協議すること。

（3）点検等の実施にあたっては、事前に学校、幼稚園と日程調整し了解を得ること。

（4）消防用設備等の保守点検については、児童、生徒、園児等の生命に直接影響することから、確実な業務遂行を行うこと。

（5）点検状況写真は施設ごとに整理し、機器の取り外しを行う感度試験等についても、実施中の写真を添付すること。

（6）その他の事項については、両者協議のうえ決定するものとする。

消防用設備等一覧

No	施設名	所在地	床面積 (校舎) (園舎)	床面積 (屋体)	構造・階数	消火器具 製造年×本数					屋内消 火栓・ パツ ケー ジ 型消火 設備	漏電火 災警報 器	非常警 報設備 (放送 設備)	自家発 常電・非 常電・蓄 電池設 備	防火防 排煙設 備
						2 0 2 0	2 0 2 2	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 5					
01	郷ノ浦幼稚園	郷ノ浦町本村触607-2	946		RC・1階	2	2		2	6					
02	鯨伏幼稚園	勝本町布気触927-4	396		RC・1階	1			1	2	●				
03	霞翠幼稚園	勝本町西戸触550	509		RC・1階	3			1	4	●				
04	瀬戸幼稚園	芦辺町箱崎大左右触920	581		RC・1階	2		1	1	4					
05	那賀幼稚園	芦辺町住吉山信触1007	355		RC・1階	1		1	2	4					
06	田河幼稚園	芦辺町諸吉二亦触1670	422		RC・1階	1			2	3					

消防用設備等一覧（自動火災報知設備・誘導灯・避難器具）

No	施設名	自動火災報知設備 (メーカー)	受信機	感知器						地区音響装置	発信機	誘導灯・誘導標識				避難器具
				差動式		定温式	光電式 分離型	煙式				園舎				
				分布型	スポット型	スポット型		スポット型				A/BH	BL	C		
				空気管式				イオン式	光電式				20W	10W		
						非蓄積	非蓄積			大型	中型	小型	標識			
01	郷ノ浦幼稚園	松下電工	P-2		19	5			3	4	3		3	3		
02	鯨伏幼稚園	ニッタン	P-2		23	6			2	3	2		2	1		
03	霞翠幼稚園	ニッタン	P-2		32	5			3	3	2		2	1		
04	瀬戸幼稚園	ニッタン	P-2		10	4			2	3	2		4	2		
05	那賀幼稚園	松下電工	P-2		8	2			1	2	1		1	4		
06	田河幼稚園	ニッタン	P-2		10	4			3	2	1		5	1		