

平成 3 0 年

壱岐市議会定例会 1 月会議議案

(平成 3 0 年 1 月 1 7 日提出分)

平成30年壱岐市議会定例会1月会議議案

報告第1号 平成28年度壱岐クリーンエネルギー株式会社に係る経営状況の報告について

議案第1号 平成29年度壱岐市一般会計補正予算（第10号）

報告第1号

平成28年度壱岐クリーンエネルギー株式会社に係る経営状況の報告について

平成28年度壱岐クリーンエネルギー株式会社に係る経営状況について、地方自治法第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり報告する。

平成30年1月17日提出

壱岐市長 白 川 博 一

平成 2 8 年度経営状況報告

壱岐クリーンエネルギー株式会社

竜崎クリーンエネルギー(株) 事業経過報告書(平成28年度)

1/4

□ 通常保守点検作業・並列作業 □ 故障・修理・その他

番号	年月日	内 容	場 所	出 席 者
1	H28.10.01 ～ H28.10.31	余剰電力検針台帳 九州電力提出 毎日の検針量累積電力等計算・目視点検	受変電 1・2号風車	大久保・市山
2	H28.10.01 ～ H28.10.17	H28.09.19 固定子コイル交換作業完了 コイルが測定 既定値が低い・カラン運転及び除湿器など除湿対策 が測定 既定値達したので運転	2号機	大久保
3	H28.10.20	運転中 サーボドライバーNo.3異常 ローターPLC異常 サーボドライバー異常逆転 0° リミットストライク破壊	2号機	大久保・市山
4	H28.10.20	サーボドライバーNo.2故障・PLC通信異常	2号機	大久保
5	H28.10.21 ～ H28.10.31	サーボモーターNo.2・3部品交換 リミットストライクベース 変形 鉄工所にて修理 リミット交換配線組み直し 復帰	2号機	大久保・市山
6	H28.11.01 ～ H28.11.30	余剰電力検針台帳 九州電力提出 毎日の検針量累積電力等計算・目視点検	受変電 1・2号風車	大久保
7	H28.11.05	BIB固定子・回転子耐圧試験 良好	受変電 1・2号風車	大久保
8	H28.11.19	九州電力 落雷停電 風力発電受変電すべて停止 AM1:45 各所点検 復電作業 AM7:00	受変電 1・2号風車	大久保・市山
9	H28.11.25	ナセルPLC通信異常・サーボドライバーNO.3異常 電源リセットにて復旧	2号機	大久保
10	H28.12.01 ～ H28.12.31	余剰電力検針台帳 九州電力提出 毎日の検針量累積電力等計算・目視点検	受変電 1・2号風車	大久保
11	H28.12.13	バードストライク(鷲当たり死骸あり)羽点検作業 外観異常無し 再起動	2号機	大久保
12	H28.12.16	バードストライク(鷲当たり死骸あり)羽点検作業 外観異常無し 再起動	2号機	大久保
13	H28.12.21	九州電力 解列・並列依頼 16:30～19:30	受変電 1・2号風車	大久保
14	H28.12.24	ブレードNo.3バッテリー異常 停止 点検 バッテリー動力配線端子錆脱落 新規配線・結線 充電後再起動	2号機	大久保
15	H28.12.27	年末点検	受変電 1・2号風車	大久保
16	H29.01.01 ～ H29.01.31	余剰電力検針台帳 九州電力提出 毎日の検針量累積電力等計算・目視点検	受変電 1・2号風車	大久保
17	H29.01.27	2号 タワーPLC異常停止・リモート通信異常 電源リセットにて再起動	2号機	大久保
18	H29.02.01 ～ H29.02.28	余剰電力検針台帳 九州電力提出 毎日の検針量累積電力等計算・目視点検	受変電 1・2号風車	大久保
19	H29.02.20 ～ H29.02.21	油圧ユニット異常・サーボシステム異常・PLC通信異常 油圧ユニットシリンダーホース漏れ 撤去1台/16台中 ブレーキの効きが悪くなるため 油圧ホース注文	2号機	大久保・市山
20	H29.03.01 ～ H29.03.31	余剰電力検針台帳 九州電力提出 毎日の検針量累積電力等計算・目視点検	受変電 1・2号風車	大久保
21	H29.03.02 ～ H29.03.03	油・グリス 補充・充填 塔内清掃作業 油圧ユニットブレーキシリンダーホース交換 塔内清掃作業	1・2号機	大久保・市山

杵岐クリーンエネルギー(株) 事業経過報告書(平成28年度)

2/4

□ : 通常保守点検作業・並解列作業 □ : 故障・修理・その他

番号	年月日	内 容	場 所	出 席 者
22	H29.03.05 ～ H29.03.10	ナセルPLC異常 電源リセットし再起動 再異常連発 ローターPLC伝送ケーブル抜き差し接点復活剤塗布 ケーブル類結束バンドで強固に固定	2号機	大久保
23	H29.04.01 ～ H29.04.30	余剰電力検針台帳 九州電力提出 毎日の検針量累積電力等計算・目視点検	受変電 1・2号風車	大久保
24	H29.04.1	1号風力発電 BTB重故障 リアクトル盤中 コンデンサー点検 異常なし? BTB上配線解体 ・回転子メガ測定 地絡が判明	1号機	大久保・市山
25	H29.04.02 ～ H29.04.20	発電コイル点検 グリスシール材劣化により 発電コイルに大量ベアリンググリス漏れ 拭き取り資材準備作業 固定子コイル修理準備継続停止	1号機	大久保・市山
26	H29.04.18	九州電力 解列依頼 17:00～21:00	受変電 1・2号風車	大久保
27	H29.04.23	九州電力 解列依頼 9:00～16:00	受変電 1・2号風車	大久保
28	H29.04.23 ～ H29.04.24	1号風力発電 回転子交換 復帰	1号機	大久保・市山 米倉機械
29	H29.04.10	2号機 パワーモニター異常・基盤コネクター抜き差し 正常起動	2号機	大久保・市山
30	H29.04.14	九州電力 新規電力抑制システム 解列・並列依頼 9:00～16:00	受変電 1・2号風車	大久保
31	H29.04.25 ～ H29.04.27	1号風力発電 各所ケーブルひもワイヤー切れ修復 縛り直しブレード点検 グリスオイル漏れ点検改修 塔内清掃作業	1号機	大久保・市山
32	H29.04.28	九州電力 新規電力抑制システム 解列・並列依頼 9:00～16:00	受変電 1・2号風車	大久保
33	H29.04.30	九州電力 新規電力抑制システム 解列・並列依頼 9:00～16:00	受変電 1・2号風車	大久保
34	H29.05.01 ～ H29.05.31	余剰電力検針台帳 九州電力提出 毎日の検針量累積電力等計算・目視点検	受変電 1・2号風車	大久保
35	H29.05.02	風力発電 羽2号機ひび割れ補修箇所脱落穴空き確認	1・2号機	
36	H29.05.08 ～ H29.05.16	ブレード補修作業	1・2号機	大久保・市山 なかはら クレーンOP 佐藤造船(x2名)
37	H29.05.12 ～ H29.05.18	タワー各所塔サビつき磨きサビ止め・ペンキ塗布	1・2号機	大久保・市山 なかはら クレーンOP
38	H29.05.3	九州電力 新規電力抑制システム 解列・並列依頼 9:00～16:00	受変電 1・2号風車	大久保
39	H29.05.7	九州電力 新規電力抑制システム 解列・並列依頼 9:00～16:00	受変電 1・2号風車	大久保
40	H29.05.14	九州電力 新規電力抑制システム 解列・並列依頼 9:00～16:00	受変電 1・2号風車	大久保
41	H29.05.25	九州電力 解列依頼 9:00～17:30	受変電 1・2号風車	大久保・市山

壱岐クリーンエネルギー(株) 事業経過報告書(平成28年度)

3/4

□ : 通常保守点検作業・並解列作業 □ : 故障・修理・その他

番号	年月日	内 容	場 所	出 席 者
42	H29.05.28	九州電力 新規電力抑制システム 解列・並列依頼 9:00~16:00	受変電 1・2号風車	大久保
43	H29.06.01 ~ H29.06.30	余剰電力検針台帳 九州電力提出 毎日の検針量累積電力等計算・目視点検	受変電 1・2号風車	大久保
44	H29.6.30	豪雨・落雷 各所確認作業 パワーモニター異常・コイル温度異常停止 リセットにて再起動	1号機	大久保
45	H29.6.30	九州電力 解列依頼 16:00~20:00	受変電 1・2号風車	大久保
46	H29.07.01 ~ H29.07.31	余剰電力検針台帳 九州電力提出 毎日の検針量累積電力等計算・目視点検	受変電 1・2号風車	大久保
47	H29.07.02	1号風力発電所 ローター温度異常 停止 リセットにて再起動	1号機	大久保
48	H29.07.03	1号風力発電所 ローターグリス ヨーギアグリス 補充 搬入 充填・塗布 清掃作業	1号機	大久保・市山
49	H29.07.06	1号機・2号機共落雷に電子制御ユニット(PLC他) 焼損・破損・動作不良 点検作業 破損部品リスト作成 汎用品部品ネット検索	1・2号機	大久保・市山
		部品交換要、1・2号機風力発電運転不可 2号機 タッチパネル焼損・DC電源ユニット不良・監視表示 PLCユニット4スロット焼損	1・2号機	大久保・市山
50	H29.07.25 ~ H29.07.26	JFE来島・全点チェック 不良箇所チェック 2号機 2号サーボドライバ異常・サーボモーター交換要	1・2号機	大久保・市山 JFEエンジニア
51	H29.08.01 ~ H29.08.31	余剰電力検針台帳 九州電力提出 毎日の検針量累積電力等計算・目視点検	受変電 1・2号風車	大久保
52	H29.08.08	2号機サーボモーターNo3交換 動作チェック 周囲清掃	2号機	大久保・市山
53	H29.08.01 ~ H29.08.31	2号機 コイル回転子メガチェック メカラン中 除湿剤搬入 1号機 異常限定箇所見つからずメーカー点検依頼 にて停止	1・2号機	大久保・市山
54	H29.08.30	1号機 メガ測定既定値以上良好 BTB投入 動力連携 BTB重故障 BTBコンバーターメイン基板(CPU)不良 メーカー交換依頼	1号機	大久保・市山
55	H29.08.31	2号機 羽陥没箇所発見ドローン映像にて点検 羽補修箇所剥がれ落ち及び各所クラック補修の為停止	2号機	大久保・市山
56	H29.09.01 ~ H29.09.30	余剰電力検針台帳 九州電力提出 毎日の検針量累積電力等計算・目視点検	受変電 1・2号風車	大久保
57	H29.09.01	2号機 メガUPの為 コイルヒーティング(メガテスタ)	2号機	大久保
58	H29.09.05 ~ H29.09.08	プレート補修作業	1・2号機	大久保・市山 なかはら クレーンOP 佐藤造船(x2名)
59	H29.09.09 ~ H29.09.21	2号機 異常停止パワーモニター異常 パワーモニター 1号機より流用 在庫仮DC電源交換 2号機 回転子コイルメガ低似てメカラン中	2号機	大久保
60	H29.09.22	2号機 メガ上昇 BTB投入 連携起動 発電開始 正常起動 (2号機復帰)	2号機	大久保
61	H29.09.23	BTB重故障 原因不明 JFE点検依頼	1号機	大久保

平成28年度 発電事業実績表

年	月	区分	平均風速 (m/s)	稼働日数 (日)	1日平均運転 時間 (h)	発電機出力 (kw/h)	売電電力量 (kwh) 月	稼働率 (%)	設備利用率 (%)	売電金額 (円)	消費税 (円)	売上金額 (円)	その他の収入金 (円)	前年度対比 (%)	故障、修理内容	備 考
28	10	1号機	9.1	31	22.6	241		94.0	32.1						7/29に発生した発電機固定子コイル焼損による故障のメーカーによる コイル修理は、9/19に完了し、絶縁抵抗が約1ヶ月で、上がったため10/1 に運転をかけたが、サーボドライバ、PLC異常等で、停止。部品交換、配線 組み直しなどを行い、10/31復帰。	前年度実績 6.7m/s 4,582,320円 (消費税抜き)
		2号機	8.4	4	3.0	5		12.5	0.7					69.6%		
		合計/平均	8.7	18	12.8	246	176,670	53.3	16.4	3,191,511	255,320	3,446,831				
		目標値												九電運用停止 0回		
	11	1号機	6.5	30	21.3	148		88.7	19.7							6.6m/s 3,607,544円 (")
		2号機	6.1	26	18.5	111		77.0	14.8					90.4%		
		合計/平均	6.3	25	19.9	259	180,620	82.9	17.3	3,262,867	261,029	3,523,896				
		目標値												九電運用停止 0回		
	12	1号機	6.4	31	21.2	142		88.3	18.9							5.8m/s 3,541,245円 (")
		2号機	6.1	31	19.4	115		80.0	15.3					94.2%		
		合計/平均	6.2	31	20.3	257	184,660	84.2	17.1	3,335,849	266,867	3,602,716				
		目標値												九電運用停止 1回		
29	1	1号機	7.2	31	22.0	195		91.6	26.0							6.2m/s 3,901,638円 (")
		2号機	6.9	31	20.8	157		86.6	20.9					117.9%		
		合計/平均	7.0	31	21.4	352	254,650	89.1	23.5	4,600,205	368,016	4,968,221				
		目標値												九電運用停止 0回		
	2	1号機	7.0	28	20.2	165		84.1	22.0							5.5m/s 2,074,202円 (")
		2号機	6.3	28	18.8	142		78.3	18.9					173.8%		
		合計/平均	6.6	28	19.5	307	199,620	81.2	20.5	3,606,099	288,487	3,894,586				
		目標値												九電運用停止 0回		
	3	1号機	6.8	31	19.4	148		80.8	19.7							5.8m/s 1,728,621円 (")
		2号機	6.2	27	17.6	107		73.3	14.3					192.6%		
		合計/平均	6.5	29	18.5	257	184,350	77.1	17.0	3,330,249	266,419	3,596,668				
		目標値												九電運用停止 0回		
	4	1号機	6.5	7	5.6	18		23.3	2.4						4/1 1号機BTB重故障にて停止。グリスシール材劣化によるベアリンググリス漏れ グリス漏れ改造、修理。最終的に発電機回転子コイル交換にて、復帰。	5.9m/s 2,992,617円 (")
		2号機	6.2	30	18.1	119		75.4	15.9					53.5%		
		合計/平均	6.3	18	11.9	137	88,720	49.4	9.1	1,602,711	128,216	1,730,927				
		目標値												九電運用停止 5回		
	5	1号機	5.6	31	16.2	98		67.5	13.1						4/14より、電力抑制の為に9:00～16:00までの停止。(4月3回)	5.1m/s 1,878,559円 (")
		2号機	5.2	31	14.0	74		58.3	9.9					116.3%		
		合計/平均	5.4	31	15.1	172	120,980	62.9	11.5	2,185,481	174,838	2,360,319				
		目標値												九電運用停止 5回		
	6	1号機	5.6	30	15.7	108		65.4	14.4						4/14より、電力抑制の為に9:00～16:00までの停止。(5月4回)	4.7m/s 1,983,698円 (")
		2号機	5.4	30	14.4	91		60.0	12.1					124.3%		
		合計/平均	5.5	30	15.1	199	136,500	62.7	13.3	2,465,848	197,267	2,663,115				
		目標値												九電運用停止 0回		
	7	1号機	5.4	4	4.4	10		18.3	1.3						7/6 1、2号機共落雷により、電子制御ユニット(PLC他)焼損、破損、動作 不良が、多発。2号機については、タッチパネルも焼損の為一つ一つ潰して いくしかない。7/25JFEにて確認したが順々に動作、作動させるしかない。	5.0m/s 1,094,728円 (")
		2号機	5.4	4	3.6	8		15.0	1.1							
		合計/平均	5.4	4	4.0	18	13,120	16.7	1.2	237,011	18,960	255,971				
		目標値												九電運用停止 0回		
	8	1号機	5.7	0	0.0	0		0.0	0.0						1号機は、BTBコンバーターメイン基盤不良の為、メーカーに注文 2号機サーボモーター等の交換、配線、ヒューズ等のチェックを行い、モダン運転に より、絶縁抵抗値を上げるなどの処置。	5.8m/s 1,971,955円 (")
		2号機	5.6	0	0.0	0		0.0	0.0					0.0%		
		合計/平均	5.6	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0				
		目標値												九電運用停止 0回		
	9	1号機	5.7	0	0.0	0		0.0	0.0						2号機フレッドに亀裂等を発見。ドローンにて再度確認などを行い9/5～8日 の間で、フレッド補修を行い、9/22 2号機は、復帰。1号機については、 基盤を交換するが、立ち上がり未だ復帰には、至ってない。	5.6m/s 1,451,146円 (")
		2号機	5.4	9	7.5	23		31.2	3.1					19.9%		
		合計/平均	5.5	4	3.8	23	16,050	15.6	1.5	289,940	23,195	313,135				
		目標値												九電運用停止 0回		
28年度実績値																前年度実績 年平均5.7m/s 30,808,273円
			1号機												91.2%	九電運用停止 9回
			2号機													
			合計/平均	6.3	20.8	13.5	185.6	56.2	12.4	28,107,771	2,248,614	30,356,385				

※ 実績の売電電力量と売電金額は、風車パラメータ数値と売電計量器数値の為、計算上では、誤差があります。
※ 1号機及び2号機の売電電力量は、風車パラメータ(全体)から按分した数値です。

沓崎クリーンエネルギー(株)

平成 2 8 年度決算報告

壱岐クリーンエネルギー株式会社

平成28年度 監査報告書

本壱岐クリーンエネルギー株式会社の業務、会計及び財産の状況について監査したので、その結果を次のとおり報告します。

平成29年11月27日

壱岐クリーンエネルギー株式会社
代表取締役 中原 達夫 様

壱岐クリーンエネルギー株式会社

監 事

監 事

深見忠生 

末永榮幸 

1. 監査の日時 平成29年11月27日
2. 場 所 株式会社なかはら 本社
3. 監査の従事した監事 監事 深見忠生 監事 末永榮幸
4. 監査に立会した役職員 事務局 丸米真司

5. 監査した事項

- (1) 平成28年度事業経過報告書について
- (2) 平成28年度決算報告書について
- (3) 平成28年度財産目録について

6. 監査結果

- (1) 平成28年度事業経過報告書について
 - ・業務内容を精査したが適正に作成されている。
 - ・各種会議については定期的に会議をもち、各会議録も整理されており適切である。
- (2) 平成28年度決算報告書について
 - ・各会計収入支出決算と対象調査したが、各種帳簿、証憑書類と一致し係数に誤りなく経理されており、適正に処理されている。
- (3) 平成28年度財産目録について
 - ・諸帳簿・預貯金・通帳と合致し適正である。

7. 総 評

1号機について、7月6日早朝の落雷が原因で、発電不能状態が長期化して、復旧の目途に困難をきわめている様である。

引き続き修復促進に努められるよう期待します。

貸 借 対 照 表

平成 29 年 9 月 30 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 2,634,043】	【流 動 負 債】	【 15,342,825】
現金及び預金	2,040,208	短期借入金	1,500,000
売 掛 金	313,135	未 払 費 用	13,282,825
仮 払 税 金	280,700	法人税等充当金	255,000
【固 定 資 産】	【 55,207,888】	未 払 消 費 税	305,000
(有形固定資産)	(54,774,288)		
建 物	1,645,977	負債の部合計	15,342,825
機 械 装 置	190,117,629	純 資 産 の 部	
土 地	49,958,642		
建設仮勘定	6,715,040	【株 主 資 本】	【 50,132,905】
固定資産圧縮額	△193,663,000	(資 本 金)	(20,000,000)
(無形固定資産)	(433,600)	資 本 金	20,000,000
電 話 加 入 権	433,600	(利 益 剰 余 金)	(30,132,905)
【繰 延 資 産】	【 7,633,799】	繰越利益剰余金	30,132,905
送電設備負担金	7,633,799		
		純資産の部合計	50,132,905
資産の部合計	65,475,730	負債及び純資産の部合計	65,475,730

損 益 計 算 書

自 平成 28 年 10 月 1 日

至 平成 29 年 9 月 30 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	28,107,764	28,107,764
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	26,578,632	
合 計	(26,578,632)	26,578,632
売 上 総 利 益		(1,529,132)
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	3,140,000	
水 道 光 熱 費	16,484	
旅 費 交 通 費	123,945	
手 数 料	19,612	
租 税 公 課	623,155	
交 際 接 待 費	78,426	
保 険 料	42,000	
通 信 費	202,567	
寄 付 金	250,000	
会 議 費	8,825	
事 務 費	1,111,112	
雑 費	835,904	6,452,030
営 業 損 失		(4,922,898)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	362	
貸倒引当金戻入	12,000	
雑 収 入	360,000	372,362
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	202,267	202,267
経 常 損 失		(4,752,803)
【特 別 利 益】		
受 取 保 険 金	1,981,520	1,981,520
税引前当期純損失		(2,771,283)
法人税その他の税の額		544,600
当 期 純 損 失		(3,315,883)

製造原価報告書

自平成28年10月1日

至平成29年9月30日

科 目	金	額
		円
【製造経費】		
水道光熱費	1,986,721	
減価償却費	3,789,202	
修繕費	9,496,215	
損害保険料	2,357,530	
通信費	115,630	
委託料	8,833,334	26,578,632
総製造費用		(26,578,632)
当期製品製造原価		(26,578,632)

株主資本等変動計算書

自平成28年10月1日至平成29年9月30日 単位 円						
	株主資本					純資産の部
	資本金	利益剰余金			株主資本	
		その他有価証券		利益剰余金		
		繰越利益剰余金	繰越利益剰余金			
当期首残高	20,000,000	34,948,788	34,948,788	34,948,788	54,948,788	54,948,788
当期変動額						
利益剰余金の配当		△1,500,000	△1,500,000	△1,500,000	△1,500,000	△1,500,000
当期純損益金		△3,315,883	△3,315,883	△3,315,883	△3,315,883	△3,315,883
当期変動額合計		△4,815,883	△4,815,883	△4,815,883	△4,815,883	△4,815,883
当期末残高	20,000,000	30,132,905	30,132,905	30,132,905	50,132,905	50,132,905

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 10 月 1 日
至 平成 29 年 9 月 30 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	法人税法の規定による定率法、ただしH10年4月1日以後取得の建物については定額法
無形固定資産	法人税法の規定による定額法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 | 400株 |
| 2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 | 0株 |
| 3. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当 | |
| 平成28年11月19日の定時株主総会において、次の通り決議されました。 | |
| ①配当金の総額 | 0円 |
| ②配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③1株当たり配当額 | 0円 |
| ④基準日 | |
| ⑤効力発生日 | |

III. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額	160,201,522円
----------------	--------------

上記の通りご報告申し上げます。

平成 29 年 11 月 29 日

彦岐クリーンエネルギー株式会社

代 表 取 締 役

中原達夫

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

平成 29 年 11 月 27 日

平成29年度

一般会計補正予算書
(第10号)

壱岐市

議案第 1 号

平成 29 年度壱岐市一般会計補正予算（第 10 号）

平成 29 年度壱岐市の一般会計補正予算（第 10 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 17,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 27,264,278 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 30 年 1 月 17 日提出

壱岐市長 白 川 博 一

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位 : 千円)		
款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
10 地方交付税		10,056,596	15,000	10,071,596
	1 地方交付税	10,056,596	15,000	10,071,596
14 国庫支出金		3,593,089	2,000	3,595,089
	2 国庫補助金	990,814	2,000	992,814
歳 入 合 計		27,247,278	17,000	27,264,278

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
5 農林水産業費		2,261,968	2,000	2,263,968
	1 農業費	1,181,322	2,000	1,183,322
6 商工費		824,124	300	824,424
	1 商工費	824,124	300	824,424
7 土木費		1,653,830	11,000	1,664,830
	7 住宅費	317,756	11,000	328,756
8 消防費		842,904	3,700	846,604
	1 消防費	842,904	3,700	846,604
9 教育費		2,161,044	0	2,161,044
	5 社会教育費	694,037	0	694,037
歳 出 合 計		27,247,278	17,000	27,264,278

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総括

歳 入 (単位 : 千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
10 地方交付税	10,056,596	15,000	10,071,596
14 国庫支出金	3,593,089	2,000	3,595,089
歳 入 合 計	27,247,278	17,000	27,264,278

歳 出

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
5 農林水産業費	2,261,968	2,000	2,263,968
6 商工費	824,124	300	824,424
7 土木費	1,653,830	11,000	1,664,830
8 消防費	842,904	3,700	846,604
9 教育費	2,161,044	0	2,161,044
歳 出 合 計	27,247,278	17,000	27,264,278

(単位 : 千円)

補 正 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2,000	0	0	0
0	0	0	300
0	0	0	11,000
0	0	0	3,700
0	0	0	0
2,000	0	0	15,000

2. 歳入

10款 地方交付税

1項 地方交付税

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 地方交付税	10,056,596	15,000	10,071,596
計	10,056,596	15,000	10,071,596

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

4 農林水産業費国庫補助金	73,477	2,000	75,477
計	990,814	2,000	992,814

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	15,000	特別交付税 15,000

1 農業費補助金	2,000	法人化支援補助金 2,000

3. 歳出

5款 農林水産業費

1項 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 農業振興費	184,107	2,000	186,107	2,000	0	0
計	1,181,322	2,000	1,183,322	2,000	0	0

6款 商工費

1項 商工費

2 商工振興費	413,714	300	414,014	0	0	0
計	824,124	300	824,424	0	0	0

7款 土木費

7項 住宅費

1 住宅管理費	76,170	11,000	87,170	0	0	0
計	317,756	11,000	328,756	0	0	0

8款 消防費

1項 消防費

3 消防施設費	58,351	3,700	62,051	0	0	0
計	842,904	3,700	846,604	0	0	0

9款 教育費

5項 社会教育費

6 文化財保護費	311,581	0	311,581	0	0	0
計	694,037	0	694,037	0	0	0

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
0	19 負担金補助及び交付金	2,000	農林水産業費補助金 法人化支援事業 2,000
0			

300	11 需用費	300	修繕料 300
300			

11,000	11 需用費	11,000	修繕料 11,000
11,000			

3,700	15 工事請負費	3,700	施設整備工事 防火水槽新設工事
3,700			

0	13 委託料	△6,000	教育費委託料 原の辻遺跡文化遺産活用促進事業 △6,000
	18 備品購入費	6,000	庁用器具費
0			

平成29年度1月補正予算（案）概要

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. 各会計予算額一覧 | 1 |
| 2. 1月補正予算主要事業一覧 | 2～3 |



堺 岐 市

平成29年度各会計予算額一覧

○一般会計、特別会計

(単位：千円)

会 計 名			現計予算額	1 月補正予算額(案)	補正後予算額(案)
一 般 会 計			27,247,278	17,000	27,264,278
特別会計	国民健康 保険事業 特別会計	事業勘定	5,535,428		5,535,428
		診療施設勘定	117,388		117,388
		計	5,652,816		5,652,816
	後期高齢者医療事業特別会計		318,701		318,701
	介護保険 事業特別 会 計	保険事業勘定	3,480,688		3,480,688
		介護サービス事業勘定	30,540		30,540
		計	3,511,228		3,511,228
	下水道事業特別会計		462,167		462,167
	三島航路事業特別会計		130,735		130,735
	農業機械銀行特別会計		137,589		137,589
合 計		10,213,236		10,213,236	
一般会計、特別会計の合計			37,460,514	17,000	37,477,514

○企業会計

(単位：千円)

会 計 名	内 訳	平成29年度	1月補正予算額(案)	補正後予算額(案)
水道事業会計	収益的收入	967,267		967,267
	収益的支出	967,564		967,564
	資本的收入	126,480		126,480
	資本的支出	271,280		271,280

平成29年度1月補正予算の主要事業

■一般会計

款	項	目	事業名	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
							特 定 財 源	国費	県費	地方債 その他
5 農林水 産業費	1 農業費	3 農業振 興費	法人化支援事業	1,400	2,000	3,400	2,000			
7 土木費	7 住宅費	1 住宅管 理費	修繕料（市営住宅）	30,000	11,000	41,000				
8 消防費	1 消防費	3 消防施 設費	防火水槽新設工事	10,772	3,700	14,472				

【沓岐市総合計画における基本指針】

1産業振興で活力あふれるまちづくり
2福祉・健康づくりの充実で安心のまちづくり
3安全安心で環境にやさしいまちづくり

4心豊かな人が育つまちづくり

5国内外交流が盛んなまちづくり

6参画と協働による市民が主役のまちづくり

(単位：千円)

内訳 一般財源	新規	事業内容	総合計画		根拠法令 条例等	政策等の背景、目的等	所属	予算書 ページ
			基本 指針	施策				
0		集落営農組織等が新たな法人及び集落営農組織の立ち上げに係る経費に対する助成 ●集落営農法人400千円×5法人 木田地区 400千円 本宮仲地区 400千円 若松地区 400千円 勝本東地区 400千円 箱崎本村地区 400千円 (設立予定) H30.2	1	1	農業経営 力向上支 援事業実 施要綱	法人及び集落営農組織の経営安定のための取組みに対して助成する。	農林課	10～11
11,000		今年度は台風・豪雨等により現在までの修繕箇所及び修繕金額が例年の1.9倍となっている。このような状況であるため市営住宅の入居者の健全な生活を維持するために必要な経費を計上する。	3	3	沓岐市市 営住宅条 例	市は、住宅に困窮する者に低廉な家賃で賃貸するため又は住居環境が良好な住宅を供給するため市営住宅を設置する。	建設課	10～11
3,700		防火水槽新設工事において、硬岩出現等による工事費の増額。 2基(勝本町東触・石田町久喜触)	3	3	消防力の 整備指針 消防水利 の基準	消防水利未整備地域へ耐震性防火水槽を設置することにより、消防力の強化を図る。	消防本部	10～11