

設 計 図 書

(起 工)

物 品 番 号 7壱長老第8号

物 品 名 壱岐市立老人ホームルームエアコン

納 入 場 所 壱岐市立老人ホーム
(壱岐市勝本町本宮南触1323番地7)

長崎県壱岐市

仕 様 書

1. 設置個所及び数量

別紙機器取付表のとおり

2. 納入期限

令和8年2月27日

3. 性能・機能等に関する要件

機器は以下の要件を満たすこと。

- ①ルームエアコン（室外機は耐重塩害使用）
- ②当該仕様書作成で参考としたもの（ダイキン工業）については、別紙内訳書のとおり

4. 保守期間等

納入検査後1年間は、通常の使用により不具合が発生した場合の無償修理に応じること。

5. 特記事項

- ◆参考品以外の同等品で見積もる場合は、入札書提出期限の2日前までに、同等品のカタログを老人ホーム担当職員に提出し、承認を得ること。
- ◆設置場所への搬入運搬、据付、配管、排水、撤去並びに調整にかかる費用を見積額に含むこと。
- ◆設置場所は、別紙機器取付表のとおりとし、撤去・搬入・据付・配線・配管・排水並びに調整等を行い、正常に稼働するように万全を期すこと。
- ◆機器の撤去、搬入、据付、配線、配管、排水並びに調整等にあたっては、取り扱いに十分注意し、現場実測にて寸法等を確認後、老人ホーム担当職員の指示によること。
- ◆撤去及び設置、処分に伴い必要となる諸手続き等は、一切納入者で行い、その費用を負担すること。
- ◆撤去及び設置作業時には建物、職員、入居者等に損害を与えないよう、十分な養生・安全対策を講ずること。
- ◆撤去及び設置に伴い、万が一既設建物等に破損を与えた場合は現状復帰すること。
- ◆納入スケジュールは、老人ホーム担当職員と協議し、その指示に従うこと。また、設置及び撤去作業の日時は、業務に支障が出ないよう予め老人ホーム担当職員と協議のうえ作業にあたること。
- ◆本物品の梱包材は契約業者にて処分すること。
- ◆本仕様書に明記されていない事項及び疑義がある場合は、別途協議するものとする。

機 器 取 付 表

物品番号：7 壱長老第8号

物 品 名：壱岐市立老人ホームルームエアコン


設置場所	形 状	冷房能力	台 数	その他の仕様	室外機設置場所	既存品の撤去	その他取付について
①介護士詰所	天井埋込型	4.0KW	2	重耐塩害仕様 フリーマルチシステム	窓庇上	有	単相200V 室外機架台は既存品の利用可
②調理員休憩室	壁掛型	2.2KW	1	重耐塩害仕様 ドレンアップ	窓庇上	有	単相100V 室外機架台は既存品の利用可
③介助浴脱衣所	天井埋込型	4.0KW	1	重耐塩害仕様	窓庇上	有	単相200V 室外機架台は既存品の利用可

吉岐市立老人ホームルームエアコン 設置位置図

物品番号：7吉長老第8号

物 品 名：吉岐市立老人ホームルームエアコン

ルームエアコン設置箇所



参 考 資 料

(起 工)

物 品 番 号 7壱長老第8号

物 品 名 壱岐市立老人ホームルームエアコン

納 入 場 所 壱岐市立老人ホーム
(壱岐市勝本町本宮南触1323番地7)

《特記事項》

本資料は、あくまで入札参加業者の適正・迅速な見積りに供するための参考資料であり、何ら請負契約上の拘束力を生ずるものではない。

工事の実施にあたっては、この趣旨を十分に理解し事故発生等の事態を招かないよう、その防止措置に留意すること。

長崎県壱岐市

取付費用内訳書

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1 介護士詰所						
天井埋込型室内機（ダブルフロー）	C40ZGV（単相200V）	2	台			
標準パネル	BG50N-WF	2	セット			
システムマルチ室外機	3M685AV(E2)	1	台			耐重塩害仕様
設置費		1	式			
既設撤去		1	式			処分費を含む
2 調理員休憩室						
壁掛式室内機	S225ATES-W（単相100V）	1	台			室外機：耐重塩害仕様
ドレンアップキット	K-DU155HS（100V）	1	台			
設置費		1	式			
既設撤去		1	式			処分費を含む
3 介助浴脱衣所						
天井埋込型室内機（ダブルフロー）	S40ZGV（単相200V）	1	台			室外機：耐重塩害仕様
標準パネル	BG50N-WF	1	セット			
設置費		1	式			
既設撤去		1	式			処分費を含む
直接工事費						
諸経費		1	式			
【 小 計 】						
消費税相当額		10	%			
【 合 計 】						