設計図書

(起工)

業務番号 7壱文ス第17号

業務名 大谷公園体育館 消防設備点検業務

履行場所 壱岐市郷ノ浦町田中触

長崎県壱岐市

大谷公園体育館 消防設備点検業務仕様書

本委託業務は、大谷公園体育館の消防設備について、消防法第17条の3の3の規定による点検に関する業務を委託するものとする。

1. 業 務 名 大谷公園体育館 消防設備点検業務

2. 業務の対象物件 大谷公園体育館（老岐市郷ノ浦町田中触1223番地）

3. 履 行 期 間 契約締結日から令和8年3月16日

4. 業務内容

(1) 点検の内容及び時期は次のとおりとする。

【点検資格】

点検は、消防設備士、防火対象物点検資格者等の有資格者が実施すること。

※老岐市消防本部へ消防用設備業の届け出が必要になる。

【点検の時期】

① 総合点検（外観、機能点検を含む） 令和7年7月又は8月頃

② 外観点検及び機能点検 令和8年1月又は2月頃

【点検内容】

消防法等の関係法令に基づき点検・報告をすること。また、法令改正等があった場合、それに準じて点検・報告をすること。

(2) 点検が完了したとき、下記の報告書を提出すること。

①消防用設備等点検結果報告書 3部

②各点検表 3部

③点検写真（作業中・不具合箇所等）1部

※報告書・点検表は消防署1部・発注者1部・受注者1部を保管する

(3) 消防用設備等に故障があるとき、その他設備が正常に作動していないことを発見したとき、又は発注者によって依頼があったときは、直ちにその原因を調査し、その結果を報告すること。

5. その他

(1) 点検に際しては、施設の業務に支障のないよう留意すること。

(2) 点検の際に判明した故障等については、見積書を下記までに提出すること

①総合点検における故障等の見積提出期限 令和7年9月末

②外観点検及び機能点検における故障等の見積提出期限 令和8年2月末

総括表

業務名：大谷体育館 消防設備点検業務

業務番号：7巻文ス第17号

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A.総合点検		式	1			別紙明細
B.外観点検及び機能点検		式	1			別紙明細
消費税		%	10			
合 計						

内 訳 書 (A 総 合 点 検)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A.総合点検						
①消火器点検		式	1			
②屋内消火栓設備		式	1			
③自動火災報知設備		式	1			
④非常警報(放送)設備		式	1			
⑤誘導灯・誘導標識		式	1			
⑥自家発電設備		式	1			
⑦蓄電池設備		式	1			
⑧防火・防排煙設備		式	1			
⑨配線設備		式	1			※①～⑧設備にかかるもの全 て
計						

参 考 資 料

(起工)

業務番号 7壱文ス第17号

業務名 大谷公園体育館 消防設備点検業務

履行場所 壱岐市郷ノ浦町田中触

《特記事項》

本資料は、あくまで入札参加業者の適正・迅速な見積りに供するための参考資料であり、何ら請負契約上の拘束力を生ずるものではない。

業務の実施にあたっては、この趣旨を十分理解し、事故発生等の事態を招かないよう、その防止措置に留意すること。

長崎県壱岐市

別紙1 消防用設備等一覧

防火対象物	所在地	吉岐市郷ノ浦町田中触1223		
	名称	大谷公園体育館		
	用途	1項-(イ) 観覧場	規模	地上 2階 延床面積 2470.40㎡
点検項目 (設備・機器名)	型式等	単位	数量	備考 (型式等)
● 消火器具				
体育館内		本	12	
屋外ゲートボール場		本	3	
管理棟		本	3	
● 屋内消火栓設備				
加圧送水装置		台	1	
電動機		台	1	
消火栓箱等		台	6	1階×2台、2階4台
ホース (40A×15m)		本	12	
配線		式	1	
● 自動火災報知設備				
受信機		1	面	P型1級 壁掛・露出型
差動式スポット型感知器		台	9	
定温式スポット型感知器		台	3	
煙感知器 (光電)		台	42	
発信機		ヶ所	6	消火栓箱組込
音響装置 (屋外ベル)		ヶ所	7	
配線		式	1	
● 非常警報器具				
非常電源		式	1	
放送設備				
起動装置		式	1	2階事務所
増幅器等		式	1	2階事務所
スピーカー		式	1	1階 5台、2階 12台
配線		式	1	
● 誘導灯及び誘導標識				
誘導灯、誘導標識		式	1	別紙2「誘導灯・誘導標識設置一覧表」
配線		式	1	
● 自家発電設備				
自家発電設備		式	1	
● 蓄電池設備				
蓄電池設備		式	1	
● 防火防排煙設備				
防火扉		式	1	別紙3「防火扉設置一覧表」のとおり
配線		式	1	

別紙2

誘導灯・誘導標識設置一覧表

大谷公園体育館							
名称	階	設置場所	種別	型・面	矢印	管球W	メーカー・型式他
1	2	正面玄関	避難口	A級・片面		2×4	松下電工(株) FA44312LE1
2	2	トイレ前出入口	避難口	大型・片面		40×2	岩崎電気(株) MJ401
3	2	湯沸室前 通路	通路	C級・片面	←→	1	パナソニック電工(株) FA10302
4	2	屋内階段前 通路	通路	C級・片面	←→	1	パナソニック電工(株) FA10302
5	2	会議室 出入口	避難口	中型・片面		20	パナソニック電工(株) FA21959Z-RGK
6	2	体育室 出入口 (事務室側)	避難口	大型・片面		40×2	岩崎電気(株) MJ401
7	2	体育室 出入口 (下足室側)	避難口	大型・片面		40×2	岩崎電気(株) MJ401
8	2	体育室 出入口 (道路側出入口)	避難口	A級・片面		2×4	パナソニック電工(株) FA44312LE1
9	2	体育室 出入口 (倉庫前出入口)	避難口	B級・片面		2	パナソニック電工(株) FA40312
10	2	客席通路出入口	避難口	中型・片面		20	岩崎電気(株) MJ201
11	2	客席通路(給湯室側)	通路	C級・片面	→	1	パナソニック電工(株) FA10303
12	2	客席通路(通路中央)	通路	C級・片面	→	1	パナソニック電工(株) FA10302
13	2	客席通路(道路側)	通路	C級・片面	→	1	パナソニック電工(株) FA10303
14	2	客席A(給湯室側)	客席			4	松下電工(株) FA01501
15	2	客席B	客席			2	パナソニック電工(株) FA01513K-RXF
16	2	客席C	客席			1	パナソニック(株) FA01520J
17	2	客席D	客席			4	松下電工(株) FA01501
18	2	客席E	客席			4	松下電工(株) FA01501
19	2	客席F	客席			2	松下電工(株) FA01503P. RBS
20	2	客席G	客席			4	松下電工(株) FA01501
21	2	客席H	客席			4	松下電工(株) FA01501
22	2	客席I(道路側)	客席			1	パナソニック電工(株) FA01520LE1
23	1	第2体育室	避難口	B級・片面		2	パナソニック(株) FA40312
24	1	第2体育室	避難口	中型・片面		20	岩崎電気 BF206-C10
25	1	第2会議室	避難口	中型・片面		20	岩崎電気 BF206-C10
26	1~2	階段踊場	非常照明	大型	1 1 1 2	19	パナソニック電工(株) NNFF41935LT7
27	1	第2体育室前	非常照明	中型	→2	20	岩崎電気 AH-F20