

設 計 図 書

(起工)

業務番号 7壺文ス第42号

業 務 名 石田スポーツセンター 消防設備点検業務

履行場所 壺岐市石田町石田西触

長崎県壺岐市

石田スポーツセンター 消防設備点検業務仕様書

本委託業務は、石田スポーツセンターの消防設備について、消防法第17条の3の3の規定による点検に関する業務を委託するものとする。

1. 業 務 名 石田スポーツセンター 消防設備点検業務
2. 業務の対象物件 石田スポーツセンター（壱岐市石田町石田西触）
3. 履 行 期 間 契約締結日から令和8年3月16日

4. 業務内容

（1）点検の内容及び時期は次のとおりとする。

【点検資格】

点検は、消防設備士、防火対象物点検資格者等の有資格者が実施すること。

※壱岐市消防本部へ消防用設備業の届け出が必要になる。

【点検の時期】

- ① 総合点検（外観、機能点検を含む） 令和7年7月又は8月頃
- ② 外観点検及び機能点検 令和8年1月又は2月頃

【点検内容】

消防法等の関係法令に基づき点検・報告をすること。また、法令改正等があった場合、それに準じて点検・報告をすること。

（2）点検が完了したとき、下記の報告書を提出すること。

- ①消防用設備等点検結果報告書 3部
- ②各点検表 3部
- ③点検写真（作業中・不具合箇所等）1部

※報告書・点検表は消防署1部・発注者1部・受注者1部を保管する

（3）消防用設備等に故障があるとき、その他設備が正常に作動していないことを発見したとき、又は発注者によって依頼があったときは、直ちにその原因を調査し、その結果を報告すること。

5. その他

（1）点検に際しては、施設の業務に支障のないよう留意すること。

（2）点検の際に判明した故障等については、見積書を下記までに提出すること

- ①総合点検における故障等の見積提出期限 令和7年9月末
- ②外観点検及び機能点検における故障等の見積提出期限 令和8年2月末

総括表

業務名：石田スポーツセンター 消防設備点検業務

業務番号：7巻文ス第42号

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A.総合点検		式	1			別紙明細
B.外観点検及び機能点検		式	1			別紙明細
消費税		%	10			
合 計						

内 訳 書 (A 総 合 点 検)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A.総合点検						
①消火器点検		式	1			
②屋内消火栓設備		式	1			
③自動火災報知設備		式	1			
④非常警報設備		式	1			
⑤誘導灯及び誘導標識		式	1			
⑥自家発電設備		式	1			
⑦蓄電池設備		式	1			
⑧防火防排煙設備		式	1			
⑨配線設備		式	1			※①～⑧設備にかかるもの全 て
計						

内 訳 書 (B 外観点検及び機能点検)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B.外観点検及び機能点検						
①消火器点検		式	1			
②屋内消火栓設備		式	1			
③自動火災報知設備		式	1			
④非常警報設備		式	1			
⑤誘導灯及び誘導標識		式	1			
⑥自家発電設備		式	1			
⑦蓄電池設備		式	1			
⑧防火防排煙設備		式	1			
計						

参 考 資 料

(起工)

業務番号 7壱文ス第42号

業 務 名 石田スポーツセンター 消防設備点検業務

履行場所 壱岐市石田町石田西触

《特記事項》

本資料は、あくまで入札参加業者の適正・迅速な見積りに供するための参考資料であり、何ら請負契約上の拘束力を生ずるものではない。

業務の実施にあたっては、この趣旨を十分理解し、事故発生等の事態を招かないよう、その防止措置に留意すること。

長崎県壱岐市

別紙1 消防用設備等一覧

防火 対 象 物	所 在 地	岐阜市石田町石田西触1264番地4			
	名 称	石田スポーツセンター			
	用 途	1項-（イ） 観覧場		規 模	地上 3階 延床面積 3345.75㎡
点 検 項 目 （ 設 備 ・ 機 器 名 ）			単 位	数 量	備 考（型式等）
型 式 等					
● 消火器具					
消火器（粉末蓄圧式）			本	21	
● 屋内消火栓設備					
水源			式	1	地下貯水槽
加圧送水装置（ポンプ）			台	1	エバラ製作所 50MDFF3
起動装置			式	1	
電動機			式	1	東芝（株）IKK-FCKL21
配管等			式	1	
消火栓箱等			台	8	1階 2台、2階 3台、3階 3台
ホース（30A×30m）			本	8	
配線			式	1	
● 自動火災報知設備					
予備電源・非常電源			式	1	
受信機			台	1	1階事務室内 P型1級 複合盤
差動式スポット型感知器			台	30	
定温式スポット型感知器			台	2	
煙感知器（光電）			台	15	
差動式分布型空気管式			台	12	
発信機			ヶ所	8	P型1級（消火栓箱組込）
配線			式	1	
● 非常警報器具					
非常電源			式	1	
放送設備					
起動装置			式	1	1階事務室内
増幅器等			式	1	1階事務室内
スピーカー			式	1	1階 18台、2階 3台、3階 7個、階段 2個
カトリレー			ヶ所	3	1階 柔剣道場内、多目的ホール内 2階 用具庫内
配線			式	1	
● 誘導灯及び誘導標識					
誘導灯、誘導標識			式	1	別紙2「誘導灯・誘導標識設置一覧表」のとおり
配線			式	1	
● 自家発電設備					
自家発電設備			式	1	
● 蓄電池設備					
蓄電池設備			式	1	
● 防火防排煙設備					
防火扉			式	1	別紙3「防火扉設置一覧表」のとおり
配線			式	1	

別紙 2

誘導灯・誘導標識設置一覧表

名称	石田スポーツセンター					
階	設置場所	種別	型・面	矢印	管球W	メーカー・型式他
	【1階】					
1	1 正面出入口	避難口	A級・片面		3×4	東芝ライテック（株）
2	1 "	点滅装置				東芝ライテック（株）
3	1 トレーニングルーム前	避難口	B級・片面			東芝ライテック（株）
4	1 トレーニングルーム内	避難口	B級・片面			東芝ライテック（株）
5	1 トレーニングルーム内 （武道場側）	避難口	B級・片面			東芝ライテック（株）
6	1 多目的ルーム前	避難口	B級・片面	←		東芝ライテック（株）
7	1 多目的ルーム内	避難口	B級・片面			東芝ライテック（株）
8	1 武道場出入口	避難口	B級・片面			東芝ライテック（株）
9	1 武道場屋外出入口	避難口	A級・片面		3×4	東芝ライテック（株）
10	1 "	点滅装置				東芝ライテック（株）
11	1 武道場（学校側）	通路	B級・片面	→		東芝ライテック（株）
12	1 武道場（役場側）	通路	B級・片面	←		東芝ライテック（株）
13	1 トイレ前通路	通路	B級・片面	←		東芝ライテック（株）
14	1 A階段前	避難口	B級・片面			東芝ライテック（株）
15	1 B階段前	避難口	B級・片面			東芝ライテック（株）
	【2階】					
16	2 B階段前	避難口	B級・片面			東芝ライテック（株）
17	2 "	点滅装置				東芝ライテック（株）
18	2 A階段前	避難口	B級・片面			東芝ライテック（株）
19	2 "	点滅装置				東芝ライテック（株）
20	2 体育室出入口	避難口	A級・片面		3×4	東芝ライテック（株）
21	2 体育室出入口	避難口	A級・片面		3×4	東芝ライテック（株）
22	2 体育室屋外出入口	避難口	A級・片面		3×4	東芝ライテック（株）
23	2 "	点滅装置				東芝ライテック（株）
	【3階】					
24	3 B階段前	避難口	B級・片面		3	東芝ライテック（株）
25	3 EV前出入口	避難口	B級・片面		3	東芝ライテック（株）
26	3 "	点滅装置			10	東芝ライテック（株）
27	3 B階段側ギャラリー	通路	B級・片面	→	3	東芝ライテック（株）
28	3 ギャラリー（学校側）	通路	B級・片面	←→	3	東芝ライテック（株）
29	3 屋外非常階段前	避難口	A級・片面		3×4	東芝ライテック（株）
30	3 "	点滅装置				東芝ライテック（株）

別紙 2

誘導灯・誘導標識設置一覧表

	名称	石田スポーツセンター				
31	3	ギャラリー（道路側）	通路	B級・片面	←→	東芝ライテック（株）
32	3	ギャラリー（役場側）	通路	B級・片面	←→	東芝ライテック（株）
33	3	ギャラリー（トイレ前）	通路	B級・片面	←	東芝ライテック（株）
34	3	観覧席	客席通路		2	東芝ライテック（株）
35	3	A階段前	避難口	B級・片面	2	東芝ライテック（株）
36	3	〃	点滅装置			東芝ライテック（株）
37	3	ギャラリー（幼稚園側）	通路	B級・片面	→	東芝ライテック（株）
38	3	ギャラリー（幼稚園側）	通路	B級・片面	←	東芝ライテック（株）
39	3	A階段口	避難口	B級・片面		東芝ライテック（株）

防火扉設置一覽表

[illegible]